



* - na załamaniach wykop należy poszerzyć wg wytycznych technologii

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU WYPEŁNIAJĄCEGO

maksymalna wielkość ziaren < 16 mm

dopuszcza się do 9% wagowej zawartości domieszki o średnicy do 0,075 mm lub 3% o średnicy do 0,020 mm

wskaźnik nierównomierności $d_{60}/d_{10} > 1,8$

ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA IWONA HATOSSY 44-100 GLIWICE, ul. Długa 29 tel. +48 605 834 988 <small>WYKONAWCA</small>		
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE Spółka z o.o. 44-100 GLIWICE, ul. Królewskiej Tamy 135 tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107 <small>INWESTOR</small>		
BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY GROTTGERA 31 W GLIWICACH <small>TYTUŁ OPRACOWANIA</small>		
MGR INŻ. IWONA HATOSSY <small>PROJEKTOWAŁ</small>		<small>PIECZĄTKA I PODPIS</small>
MGR INŻ. IWONA HATOSSY		<small>PIECZĄTKA I PODPIS</small>
SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PREIZOLOWANYCH W WYKOPIE		
KWIECIEŃ 2016 <small>DATA</small>	- <small>SKALA</small>	06 <small>NUMER RYSUNKU</small>