

No	FROM	Location	From device - description	To device	Location	To device description	Designation of cable	Cable type	Length [m]	Comments
L.p.	SKĄD	Lokalizacja	Opis SKĄD	Oznaczenie Odbioru	Lokalizacja Odbioru	Opis DOKĄD	Oznaczenie Kabla	Typ kabla	Długość [m]	Uwagi
1	0,4kV RGO	Kotłownia +3,70m	Rozdzielnica 0,4kV RGO odpływ nr X1	GT/151/WR1	Kocioł WR-1 +14,50m	Kocioł WR-1. Przepustnica GT/151; listwa XK	RGO-GT151-1050	N2XH 4x2,5	60	
2	0,4kV RGO	Kotłownia +3,70m	Rozdzielnica 0,4kV RGO odpływ nr X2	GT/257/WR2	Kocioł WR-2 +14,50m	Kocioł WR-2. Przepustnica GT/257; listwa XK	RGO-GT257-1050	N2XH 4x2,5	75	
3	0,4kV RGO	Kotłownia +3,70m	Rozdzielnica 0,4kV RGO odpływ nr X3	GT/360/WR3	Kocioł WR-3 +14,50m	Kocioł WR-3. Przepustnica GT/360; listwa XK	RGO-GT360-1050	N2XH 4x2,5	50	
4	0,4kV RGO	Kotłownia +3,70m	Rozdzielnica 0,4kV RGO odpływ nr X4	GT/449/WR4	Kocioł WR-4 +14,50m	Kocioł WR-4. Przepustnica GT/449; listwa XK	RGO-GT449-1050	N2XH 4x2,5	65	
							Suma:	N2XH 4x2,5	250	