



### Legenda:

F3/A - Nr linii/Typ oprawy  
 F3/S1 - Nr linii/Nr słupa  
 IZK-1 - złącze słupowe wyposażone w jedno gniazdo bezpiecznikowe gL/gG 6A  
 IZK-2 - złącze słupowe wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe gL/gG 6A  
 A - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (3910)  
 B - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (1501)  
 I - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (1324)  
 Od złącza słupowego do lampy stosować kabel YKY 3x2,5

**Obciążenie linii F3: Pobc. = 880W**

1xA = 1x80W = 80W  
 5xB = 5x80W = 400W  
 5xI = 5x80W = 400W

**Obiekt:** PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ - GLIWICE SPÓŁKA Z O.O.  
 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135

**Temat:** Linia F3

**RENOVIS Sp. z o.o.**  
 40-568 KATOWICE  
 ul. Ligocka 103

**NAZWISKO**

**DATA**

**PODPIS**

**Rys. nr.**

Projektował: inż. F. Wundersee

06.2019

19-10-09

Sprawdził: inż. D. Pilarz

06.2019

Arkusz 1/1

0