



Legenda:

F5/A - Nr linii/Typ oprawy
 F5/S1 - Nr linii/Nr słupa
 IZK-1 - złącze słupowe wyposażone w jedno gniazdo bezpiecznikowe gL/gG 6A
 IZK-2 - złącze słupowe wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe gL/gG 6A
 A - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (3910)
 B - Oprawa oświetleniowa typ: TAURUS T19E, 80W, 230V, (1501)
 Od złącza słupowego do lampy stosować kabel YKY 3x2,5

Obciążenie linii F5: Pobc. = 400W

4xA = 4x80W = 320W
 1xB = 1x80W = 80W

<div>Obiekt: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SPÓŁKA Z O.O. 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135</div> <div>Temat: Linia F5</div>	<div>RENOVIS Sp. z o.o. 40-568 KATOWICE ul. Ligocka 103</div>		NAZWISKO	DATA	PODPIS	Rys. nr.		
		Projektował:	inż. F. Wundersee	06.2019		19-10-10A		
		Sprawdził:	inż. D. Pilarz	06.2019		Arkusz	1/1	0