pkt. 5



pkt. 14



pkt. 12 i pkt.16



pkt. 13



pkt. 17



pkt. 1 i pkt. 2



pkt. 0



NA ODCINKU 0-1 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ POD DROGĄ WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN250 O DŁUGOŚCI L=11mb

MIEJSCE WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCĄ PREIZOLOWANĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2xDn300

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANE W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIETRZENIE 1" WG RYS. 9

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANE W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIETRZENIE 1" WG RYS. 9

pkt. 26



pkt. 29



pkt. 3



pkt. 4



pkt. 11 i pkt.10



NA ODCINKU 9-10 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ POD DROGĄ WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN250 O DŁUGOŚCI L=14,5mb

MIEJSCE WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCĄ PREIZOLOWANĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2xDn300

MIEJSCE WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCĄ PREIZOLOWANĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2xDn300

NA ODCINKU 21-22 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ POD DROGĄ WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN250 O DŁUGOŚCI L=16mb

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANE W BUDYNKU WERSJA "ODPOWIEDNIE 1" WG RYS. 9

pkt. 28



pkt. 7, pkt. 8 i pkt.9



pkt. 19 i pkt. 20



pkt. 21



pkt. 22, 23, 24, 25



UWAGI:

1. PRZEKROCZENIA BRAM RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ ODPOWIEDNIO BUDYNKÓW UL. ŚW. MARKA 26 - 28 (ODCINEK 9 - 10 SIECI) ORAZ UL. ŚW. MARKA 22 -24 (ODCINEK 21-22 SIECI) WYKONAĆ W MINIMALNEJ ODLEGŁOŚCI RUR ok.50mm W UKŁADZIE POZIOMYM - ZGODNIE Z PROFILAMI PODŁUŻNYMI. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA BRAM WJAZDOWYCH STANOWI ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU.
2. MURY OPOROWE BEZPOŚREDNIO PRZED PRZYŁĄCZANYMI BUDYNKAMI ZOSTANĄ ROZEBRANE PODCZAS ROBÓT ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTOWĄ BUDOWĄ PRZYŁĄCZY. ZAKRES ROBÓT NIE OBEJMUJE IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚW. MARKA, UL. GEN. ZAJĄCZKA, UL. ROLNEJ I UL. WITKIEWICZA W GLIWICACH
ZLECENIODAWCA:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44–100 GLIWICE
STADIUM DOKUMENTACJI:	PB
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI CIEPŁOWNICZYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
SKALA RYSUNKU:	1:500

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Anna BALCEREK	–	03.2018	

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	03.2018		3