



\* - na załamaniach wykop należy poszerzyć wg wytycznych technologii

## CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU WYPEŁNIAJĄCEGO

maksymalna wielkość ziaren < 16 mm

dopuszcza się do 9% wagowej zawartości domieszki o średnicy do 0,075 mm lub 3% o średnicy do 0,020 mm

wskaźnik nierównomierności  $d_{60}/d_{10} > 1,8$

<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWO - REALIZACYJNY SYNERGIA</b> 44-100 GLIWICE, ul. Długa 29 tel. +48 605 834 988 <small>WYKONAWCA</small>		
<b>PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GLIWICE</b> Spółka z o.o. 44-100 GLIWICE, ul. Królewskiej Tamy 135 tel. 32 335 0 105, fax 32 335 0 107 <small>INWESTOR</small>		
<b>BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY ULICY MONIUSZKI 20 W GLIWICACH</b> <small>TYTUŁ OPRACOWANIA</small>		
<b>MGR INŻ. IWONA HATOSSY</b> <small>PROJEKTOWAŁ</small>	<small>PIECZATKA I PODPIS</small>	
<b>MGR INŻ. IWONA HATOSSY</b> <small>WYKONAŁ</small>	<small>PIECZATKA I PODPIS</small>	
<b>SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PREIZOLOWANYCH W WYKOPIE</b> <small>TYTUŁ RYSUNKU</small>		
<b>CZERWIEC 2017</b> <small>DATA</small>	- <small>SKALA</small>	<b>06</b> <small>NUMER RYSUNKU</small>