

TZT/2955/2016/10801

Gliwice, 19.09.2016 r.

Zakład Usług Projektowych
ul. Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

dotyczy: aktualizacji mapy i uzgodnienia trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego pod względem kolizji z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzółki 5,7,9 w Gliwicach

Nawiązując do Państwa pisma znak: ZUP/U03/03/2016 z dnia 25.08.2016 r. w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w omawianym rejonie. Trasę przyłącza ciepłowniczego uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z przewodem wodociągowym sieć ciepłą ułożyć w rurze ochronnej; długość rury i jej odległość od sieci wodociągowej przewidzieć zgodnie z normą.
2. W razie konieczności zabezpieczenia naszego przewodu w rejonie skrzyżowania z siecią ciepłą koszty z tym związane ponosić będzie Inwestor. Sposób ewentualnego zabezpieczenia ustalony będzie z naszymi pracownikami w trakcie realizacji.
3. W przypadku wykonywania prac przewiertem należy sprawdzić położenie przewodu wodociągowego za pomocą przekopów kontrolnych.
4. W miejscu skrzyżowania z przewodem wodociągowym wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem zlecenie na pełnienie nadzoru branżowego w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47. W celu ustalenia terminu jego pełnienia należy kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej Dominik Kogut tel. 605 034 408 lub Grzegorz Lipowski tel. 663 024 254.

W sprawie aktualizacji mapy i uzgodnień w zakresie sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Gliwice.

Aktualizacja mapy i uzgodnienie trasy przyłącza ciepłowniczego są ważne na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu wykonanej usługi obciążamy Państwa obowiązującą należnością.

Otrzymują :

1. Adresat (+mapa)
2. TZT (+mapa)
3. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 220.291.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Strona 1 z 1

Z-ca DYREKTORA TECHNICZNEGO
ds. Zarządzania Infrastruktura Techniczna

Joanna Cwikła



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
DZIAŁ TECHNICZNY
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
tel. 32 338 71 40

