

Legenda:

— przewód miedziany ocynowany


--- przewód miedziany

⚡ uziemienie połączenia puszek z rurą stalową

L=...m długość trasy

UWAGA:

W miejscach wyjść systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawać uziemienie w odległości ok. 75mm od uszczelnienia - płaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dł.35mm

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 <div>EKO-WILMAR s.p. z o.o.</div> <div>ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice</div>
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	04.2017		
Wykonał	Jakub Wilk		04.2017		
Sprawdził					
Faza		Obiekt:			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135
P.B.-W.		Przylącze sieci ciepłej w/p do budynku w Gliwicach przy ul. Czajki 7			
Nr projektu:		Tytuł rysunku:			
SC-05/17		Instalacja alarmowa			Nr rysunku SC-05/17/04
Podziałka:					
-					
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					